

MICROENER

Quartier du Pavé Neuf - 49 rue de l'université
F-93191 NOISY LE GRAND
TEL : +33 1 48 15 09 09 - FAX : +33 1 43 05 08 24
Email : info@microener.com - URL : <http://www.microener.com>

Project :

Mini Rack B1

Title :

Schéma de raccordement

Rev	Date	Modifications	Dessiné par :	Vérifié par :	Approuvé par :
A	24/06/19	Diffusion	GJ	GJ	LA
Z	03/03/19	Création	GJ	GJ	LA
FDFA			19GJ0931234		Format : A4 Page : 1/3

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Sommaire

FOLIO	INTITULE	REVISION
1	Page de garde	A
2	Sommaire	A
3	Schéma de raccordement	A
2		
3		

4	
5	
6	
7	



Mini Rack B1

F DFA

19GJ0931234

Format : A4

Révision : A

Page : 2 / 3

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Schéma de raccordement

MINI RACK B1

ENEDIS

N

Phase A

Phase B

Phase C

1

2

3

4

5

6

Source auxiliaire du coffret

10

9

8

7

Chien de garde.
Excité quand le relais UM30 est sous tension
Fonctionnement à manque.

Déclenchement
Fonctionnement à manque

52

Disjoncteur ou organe de
découplage.
Fonctionnement à manque

Source de production

Mini Rack B1

FDFA

19GJ0931234

Format : A4

Révision : A

Page : 3 / 3