

Direction Technique - Pôle Exploitation Systèmes Et Chaînes Communicantes
Contrôle Commande et Plan de protection

AUTORISATION TEMPORAIRE D'EMPLOI N° : 23B021



PROTECTION DES INSTALLATIONS CLIENTS HTA ET BT

Norme ou spécification : CdC fonctionnel protection de découplage H, B et F

Prescripteur : Benjamin SCHULER

Constructeur : MICROENER

Unité de production : Microelettrica Scientifica, Milan

Références et libellés concernés par cette autorisation d'emploi : cf. Annexe ci-jointe

Un avis technique favorable HM-23/20/ C/045 avec réserves du 21/09/2020 selon le référentiel CdC fonctionnel protection de découplage H, B et F, a été obtenu par un échantillon du matériel désigné en annexe, décrit dans le dossier d'identification (D.I.) n° 17ME0591435 indice G, du 25/05/2020.

Document complémentaire : rapport de test T0388 du 17/08/1997 et rapport d'essais R&D HM-2309-2020-1371-1, date 17/09/2020.

DI de la série industrielle n° : 17ME0591435 indice G, date 25/05/2020.

En conséquence, ce matériel est autorisé temporairement d'emploi sur les réseaux électriques de distribution exploités par Enedis à compter de la date de signature du présent document et jusqu'au :

30/09/2025

L'Autorisation Temporaire d'Emploi s'arrête de fait, dès lors que le matériel a fait l'objet d'un agrément. Le cas échéant, si la date de signature de l'agrément devait intervenir au-delà de la période de validité ci-dessus, l'Autorisation Temporaire d'Emploi devra être prorogée.

Le maintien de l'Autorisation Temporaire d'Emploi est subordonné aux conditions décrites dans le document intitulé : "Conditions d'aptitude du fournisseur, d'agrément et de suivi des matériels et outillages utilisés sur les réseaux électriques de distribution", à la permanence des dispositions ci-dessus et au comportement satisfaisant du matériel en exploitation.

Le Chef de Service

ANNEXE AUTORISATION TEMPORAIRE D'EMPLOI N° : 23B021

Référence et libellé Constructeur		Référence et libellé Enedis	
UM30/A	Prot découplage H (sauf H3.1)	7331200	RELAIS NON COMMUNICANT PROT DECOUPLAGE H
UM30/A	prot découplage B1	7331210	RELAIS NON COMMUNICANT PROT DECOUPLAGE B
UM30/A	prot découplage F1	7331219	RELAIS NON COMMUNICANT PROT DECOUP F.1