


ADDENDUM

ADAPTATION DU COFFRET DE DECOUPLAGE :

**GTE 2666 type 1.4 - REN
(ou H4 – REN)**

EN

**GTE 2666 type 1.5 - REN
(ou H5 – REN)
SANS CLE RSE**

 info@microener.com Tél : 01 48 15 09 09 Fax : 01 43 05 08 24	ADDENDUM COFFRET DE DECOUPLAGE : GTE 2666 type 1.5 – REN (H5 – REN)	Symbole : 063301533 Ind : A
		Page 2 / 2

1 Manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation concerné par l'adaptation est le suivant :

GTE2666 type 1.4-REN (H4-REN) symbole 051520900

2 Adaptation

Pour obtenir un coffret type H5-REN (**sans clé RSE**) à partir d'un coffret type H4-REN, il faut shunter les bornes 20 et 21 du bornier de raccordement.

Il n'y a **aucune modification** de programmation à effectuer sur les relais.